

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 управление надзорной деятельности и  
профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю

(наименование органа государственного надзора)

656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 169, т. 50-53-36, 46-63-39@mail.ru

Предписание № 39/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД № 223» КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 39 от «03» февраля 2020 г. исполняющего обязанности начальника  
отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району  
ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Трубникова В.В., ст. 6, 6.1 Фе-  
дерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с  
10.02.2020 с 10 час. 0 мин. по 12 час. 0 мин.; 13.01.2020 с 14 час. 0 мин. по 15 час. 0 мин.; проведе-  
на плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного обще-  
образовательного учреждения «Детский сад № 223» комбинированного вида, фактически осу-  
ществляющего деятельность по адресу(ам): 656057, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 112

проверку проводил(а):

Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Инду-  
стриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю - Колесни-  
ков Виталий Евгеньевич, эксперты не привлекались.

совместно с: Заведующий – Никурдина И.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-  
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас-  
ности, выявленные в ходе проверки:

№ Препи-сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Предел огнестойкости люка, заполняющего проем в перекрытии 2-го типа между помещениями технического и общественного назначений менее EI 30.	ч. 1 ст. 89, Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.6 СП 4.13130.2013 утв. Пр. МЧС России от 24 апреля 2013 г. № 288	01.07.2020	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соот-

ветствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

**Подписи лиц проводивших проверку:**



(подпись)  
«13» февраля 2020 г.  
М.Л.П.\*

Колесников В.Е. - Старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

**Предписание для исполнения получил:**  
Заведующий Никурдина Ирина Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» февраля 2020 г.

(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)

№	Дата	Содержание	Исполнено
1	13.02.2020	Проверка соблюдения требований пожарной безопасности в отношении объектов, расположенных по адресу: г. Барнаул, ул. ...	Да
2	13.02.2020	Проверка соблюдения требований пожарной безопасности в отношении объектов, расположенных по адресу: г. Барнаул, ул. ...	Да
3	13.02.2020	Проверка соблюдения требований пожарной безопасности в отношении объектов, расположенных по адресу: г. Барнаул, ул. ...	Да

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 223» комбинированного вида

Мероприятия по выполнению предписаний

От 13.02.2020 № 39/1/1

1. Произведены замеры, подписан договора с организацией на установку огнестойкого люка, заполняющего проем в перекрытии 2-го типа, между помещениями технического и общественного назначения  
Срок: до 30.06.2020

Заведующий



Никурдина И.И.